


$P_i = 21,4 \text{ kW}$
 $K_j = 0,6$
 $P_o \sim 12,9 \text{ kW}$

Dobudować zab.
bezp. 25A w RG

[illegible]

			
Inwestor:		Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk	
Faza:			PROJEKT WYKONAWCZY
Branża:		Elektryczna	

<p>www.neon.net.pl neon@neon.net.pl</p> <p>Częstochowa, ul. Bór 180 42-202 Częstochowa tel./fax: +48 +34 3245161</p>	<p>Temat:</p> <p>Remont Posterunku Policji w Dziemianach, ul. 8-go marca 1, 83-425 Dziemiany, działka nr 69/1, 75/2, obręb 0001 Dziemiany w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.</p>	Schemat projektowanej tablicy RW				Skala -:-	Nr rysunku E7	
		Projektował:	mgr inż. Grzegorz Drelch	SLK/005/PROJ/04 SLK/IE/142.102	specjalność elektryczna			IX 2017
		Opracował:	mgr inż. Damian Olszewski		specjalność elektryczna			IX 2017
		Sprawił:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAW-III-7342/18/04 SLK/IE/1552/02	specjalność elektryczna			IX 2017