



UWAGI

1. Zastosować rury stalowe ocynkowane, nie stosować rur palnych.
2. Urządzenia i armaturę montować minimum na wysokości 70cm od poziomu posadzki do spodu elementu.

Nr	Wyszczególnienie	szt.
1	Przejście PE/stal Ø63/Dn50	1
2	Zawór odcinający Dn50	2
3	Wodomierz główny DN25	1
4	Filtr siatkowy kołn. DN50	1
5	Zawór antyskażeniowy DN50 typ BABM (BA2760)	1
6	Zawór odcinający DN50	1
7	Manometr tarczowy (do 1,0 MPa)	3
8	Zawór antyskaż. HA216 DN15 Zawór spustowy DN15	3
9	Zawór odcinający grzybkowy DN32	2
10	Zawór antyskażeniowy DN32 typ EA291 NF	1
11	Czujnik ciśnienia p=0,5-6,0bara p <sub>rob</sub> =2,5bara typ DCM 6, 230V, 1/2"	1
12	Zawór pierwszeństwa DN25 beznapięciowo zamknięty	1
14	Zawór odcinający grzybkowy Dn25	1

<div>PRACOWNIA</div> <div><div>GDA</div><div>ARCHITEKCI</div></div> <div>al.Grunwaldzka 219 I piętro, lok.7 80-266 Gdańsk,</div> <div>biuro@gdaa.pl www.gdaa.pl +48 504 724 669</div>	<div>NAZWA INWESTYCJI</div> <div>KOMPLEKSOWY REMONT, TERMOMODERNIZACJA PRZEBUDOWA POSTERUNKU POLICJI W LUBICHOWIE WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH: C.O., WOD.-KAN., ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI NR 176.</div> <div>ADRES INWESTYCJI</div> <div>WOJ. POMORSKIE, GMINA LUBICHOWO, LUBICHOWO 0002, UL. BOLESŁAWA PRUSA 7, DZ. NR 176</div>	<div>INWESTOR</div> <div>KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W GDAŃSKU, 80-819 GDAŃK, ULOKOPOWA 15</div>	<div>ZESPÓŁ AUTORSKI</div> <div>mgr inż. Daniel Wiśniewski</div>	<div>NR UPRAWNIEN</div> <div>KUP/10102/PW/05/13</div>	<div>PODPIS</div>	<div>FAZA</div> <div>PROJEKT WYKONAWCZY</div>	<div>DATA</div> <div>VII.2017</div>
			<div>mgr inż. Jan Wiśniewski</div>	<div>KUP/1003/PW/05/11</div>		<div>NAZWA RYSUNKU</div> <div>Zestaw wodomierzowy</div>	<div>NR RYSUNKU</div> <div>S.5.</div>
			<div>mgr inż. arch. KRZYSZTOF GĄSIOR-DĄBROWSKI</div>		<div>BRANŻA</div> <div>SANITARNA</div>	<div>SKALA</div> <div>-</div>	