



| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------|--|----------------------------|--------------------------|--|--|
| Typ i przekrój przewodu | YDYp 3x10 | YDYp 3x10 | YDYp 3x2,5 | YDYp 3x2,5 | YDYp 3x2,5 | YDYp 3x2,5 | - | YDYp 3x1,5 | YDYp 3x1,5 | YDYp 2x1,5 | YDYp 2x1,5 | YDYp 2x1,5 |
| OPIS | ZASILANIE 230V UPS 10 000 VA | ZASILANIE 230V Z UPS'a | Gniazda 230V DATA | Gniazda 230V DATA | Gniazda 230V DATA | Zasilanie szafy RACK 42U | REZERWA | Zasilanie systemu kontroli dostępu KD | Zasilanie systemu SSWiN | Multibus - all in one | Zasilanie systemu przyzywowego WC dla niepełnosprawnych | Zasilanie systemu przyzywowego PDZ |
| Nr obwodu | RG/10 | RG/11 | RG/12 | RG/13 | RG/14 | RG/15 | RG/16 | RG/17 | RG/18 | RG/19 | RG/20 | RG/21 |

Rozdzielnica: podtynkowa
Ilość modułów: 144
Napięcie znamionowe: 400/230V
Stopień ochrony: IP 30
Głębokość: 240 mm

| | | | |
|--|--|--|---------------------------------|
| OX SYSTEM Krzysztof Miłosz Kołodziejczyk ul. Gdańska 144; 83-330 Pępowo tel. 511 788 789; e-mail: oxsystem@wp.pl | | RYSUNEK: SCHEMAT ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ RG | |
| ARCHIBART BARTOSZ KRZYŻYŃSKI 80-288 GDAŃSK UL. BULOŃSKA 20/40 TEL. 508601623 | | BRANŻA: ELEKTRYCZNA | SKALA - |
| INWESTOR: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk | | FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | NR. RYS. E-02/2 |
| TEMAT: Zmiana sposobu użytkowania i adaptacja części budynku na Komendę Policji | | DATA 12.2017 | |
| ADRES: Dębica Kaszubska, ul. Zjednoczenia dz. 1375 | | PROJEKT I OPRACOWANIE mgr inż. JACEK PROCIŃSKI | UPRAWNIENIA POM/0159/POOE/07 |
| | | PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY mgr inż. MIROSŁAW PROCIŃSKI | UPRAWNIENIA 3879/GD/89 |