



Typ i przekrój przewodu	YDYp 3x1,5	YDYp 5x2,5	YDYp 5x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x1,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5
OPIS	Zasilanie 230V dzwonka przywołującego dyżurnego	Zasilanie siłowni telekomunikacyjnej	Zasilanie 400V Kurtyna powietrzna	Zasilanie platformy schodowej dla niepełnosprawnych	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji	Wentylatory kanałowe	Zasilanie pojemnościowego podgrzewacza wody	Zasilanie pojemnościowego podgrzewacza wody	Zasilanie pojemnościowego podgrzewacza wody	Zasilanie pojemnościowego podgrzewacza wody	Zasilanie pojemnościowego podgrzewacza wody
Nr obwodu	RG/22	RG/23	RG/24	RG/25	RG/26	RG/27	RG/28	RG/29	RG/30	RG/31	RG/32	RG/33

Rozdzielnica: podtynkowa
Ilość modułów: 144
Napięcie znamionowe: 400/230V
Stopień ochrony: IP 30
Głębokość: 240 mm

OX SYSTEM Krzysztof Miłosz Kołodziejczyk ul. Gdańska 144; 83-330 Pępowo tel. 511 788 789; e-mail: oxsystem@wp.pl			RYSUNEK: SCHEMAT ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ RG		
ARCHIBART BARTOSZ KRZYŻYŃSKI 80-288 GDAŃSK UL. BULOŃSKA 20/40 TEL. 508601623			BRANŻA: ELEKTRYCZNA	SKALA -	NR. RYS. E-02/3
			FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	DATA 12.2017	
			PROJEKT I OPRACOWANIE	UPRAWNIENIA	
			mgr inż. JACEK PROCIŃSKI	POM/0159/POOE/07	
INWESTOR: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk			PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA	NR. RYS. E-02/3
TEMAT: Zmiana sposobu użytkowania i adaptacja części budynku na Komendę Policji			PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	
ADRES: Dębica Kaszubska, ul. Zjednoczenia dz. 1375			mgr inż. MIROSLAW PROCIŃSKI	3879/GD/89	NR. RYS. E-02/3