



Typ i przekrój przewodu	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x1,5	YDYp 3x1,5	YDYp 3x1,5	YDYp 3x1,5	YDYp 3x1,5	-	-	-	-	-
OPIS	Zasilanie pojemnościowego podgrzewacza wody	Zasilanie pojemnościowego podgrzewacza wody	LOGO POLICJA	Oświetlenie awaryjne	Centrala RUBIC	Oświetlenie	Oświetlenie	REZERWA	REZERWA			
Nr obwodu	RG/34	RG/35	RG/36	RG/37	RG/38	RG/39	RG/40	RG/41	RG/42	RG/43	RG/44	RG/45

Rozdzielnica: podtynkowa
 Ilość modułów: 144
 Napięcie znamionowe: 400/230V
 Stopień ochrony: IP 30
 Głębokość: 240 mm

OX SYSTEM Krzysztof Miłosz Kołodziejczyk ul. Gdańska 144; 83-330 Pępowo tel. 511 788 789; e-mail: oxsystem@wp.pl				RYSUNEK: SCHEMAT ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ RG			NR. RYS. E-02/4	
 ARCHIBART BARTOSZ KRZYŻYŃSKI 80-288 GDAŃSK UL. BULOŃSKA 20/40 TEL. 508601623				BRANŻA: ELEKTRYCZNA		SKALA -		
				FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		DATA 12.2017		
				PROJEKT I OPRACOWANIE	UPRAWNIENIA	PODPIS		
				mgr inż. JACEK PROCIŃSKI	POM/0159/POOE/07			
INWESTOR: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk								
TEMAT: Zmiana sposobu użytkowania i adaptacja części budynku na Komendę Policji								
ADRES: Dębica Kaszubska . ul. Zjednoczenia dz. 1375				PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY		UPRAWNIENIA		PODPIS
				mgr inż. MIROSLAW PROCIŃSKI		3879/GD/89		