



Adresacja opraw
01.001 Typ oprawy
01.002 Typ oprawy

...

01.250 Typ oprawy
Max 250 Opraw

UWAGA:

1. Magistrala przewodem w standardzie RS485 w topologii liniowej.
2. Maksymalna długość magistrali (przewodu komunikacyjnego) to 1200 mb.
3. Centralka wyposażona jest w baterie zasilające
4. Montaż centralki: natynkowy

OX SYSTEM Krzysztof Miłosz Kołodziejczyk
ul. Gdańska 144; 83-330 Pępowo
tel. 511 788 789; e-mail: oxsystem@wp.pl

OXSYSTEM

ARCHIBART

ARCHIBART BARTOSZ KRZYŻYŃSKI
80-288 GDAŃSK UL. BULOŃSKA 20/40 TEL. 508601623

INWESTOR:
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk

TEMAT:
Zmiana sposobu użytkowania i adaptacja części budynku na Komendę Policji

ADRES:
Dębica Kaszubska, ul. Zjednoczenia dz. 1375

RYSunek:
OŚWIEtLENIE AWARYJNE - SCHEMAT IDEOWY

BRANŻA: ELEKTRYCZNA	SKALA -	NR. RYS. E-05
FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	DATA 12.2017	
PROJEKT I OPRACOWANIE	UPRAWNIENIA	
mgr inż. JACEK PROCIŃSKI	POM/0159/POOE/07	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. MIROSLAW PROCIŃSKI	3879/GD/89	