



—

Instalacja zimnej wody

- · - · -

Instalacja ciepłej wody

- -

Instalacja cyrkulacji wody

Instalacja hydrantowa

PW1

Pion instalacji ZW, CW i CYR

PH1

Pion instalacji hydrantowej

×

Punkt słaby

=

Punkt przesówny

①

Zawór odcinający DN50 - 5 szt.

②

Wodomierz G=10,0m³/h 2" - 1 szt.

③

Filtr do wody DN50 - 1 szt.

④

Zawór antyskażeniowy EA DN50 - 1 szt.

⑤

Zawór antywyływowy p.poz DN25 - 1 szt.

⑥

Zawór odcinający DN25 - 2 szt.

⑦

Zawór antyskażeniowy EA DN40 - 1 szt.

UWAGA:
Punkty słabe, przesówne i kompensacje wykonywać zgodnie z wytycznymi wybranego przez wykonawcę producenta rur.

<div><div><div>neon</div><div>www.neon.net.pl neon@neon.net.pl</div></div><div><div>Częstodłowa, ul. Bór 180</div><div>42-202 Częstodłowa</div><div>tel/fax: +48 +34 3245161</div></div></div>			
Investor:	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk		
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Bratza:	Sanitarna		
Temat:	Remont Komisarzatu Policji w Rumii: 84-230 Rumia, ul. Dąrowskiego 43, dz. nr 723, obręb Rumia 18 w ramach zadania p.n. Termomodernizacja obiektów służbowych		
Projektował:	Komenda Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.	SLK11372PCQWS06	specjalność sanitarna
Sprawił:	mgr inż. Jacek Płoszaj	SLK44577PCOS112	specjalność sanitarna
INSTALACJA WODOCIĄGOWA - RZUT PIWNICY			Skala 1:50 Nr rysunku WD1