

Gdańsk, dnia 14 września 2018r.

.....
..... wg rozdzielnika.....
.....

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych polegających na budowie pomostów pływających przy nadbrzeżu nr XVIII rzeki Motławy zgodnie z wielobranżową dokumentacją budowlaną i wykonawczą.

**BZP ogłoszenie nr 607287-N-2018 z dnia 22.08.2018r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5002133667-N-2018 z dnia 06-09-2018 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500220341-N-2018 z dnia 13-09-2018 r.**

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły n.w. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

1. Na rysunkach projektu wykonawczego branży hydrotechnicznej nie zostały jednoznacznie rozdzielone elementy wykonywane w ramach przedmiotowego zamówienia oraz w ramach realizowanej na rzecz Urzędu Morskiego Przebudowy Nabrzeża XVIII rzeki Motławy - np. na rys. H-05 są elementy takie jak: „proj. słup oświetleniowy wg branży elektrycznej z fundamentem”, „proj. przepust elektr. 1xHDPE Ø160mm”, „przepusty elektryczne 2 x 2 Ø160mm HDPE”, „przepust dla wodociągu rura Ø250 PVC”, które zgodnie z opisem technicznym będą wykonane w ramach przebudowy Nabrzeża XVIII. Prosimy o jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej.
2. Prosimy o jednoznaczne określenie wymagań materiałowych dotyczących rur stalowych:
 - a) Czy dopuszczalne są rury ze szwem podłużnym lub spiralnym?
 - b) Czy dopuszcza się spawanie poprzeczne? Rury produkowane są w odcinkach krótszych niż projektowana długość pali.
 - c) Norma podana w specyfikacji odnosi się do grodziec a nie do rur – prosimy o podanie prawidłowej normy, która określa wymagania dla rur stalowych;
 - d) Na rysunkach projektowych podany gatunek stali odnosi się do grodziec (S355GP), a nie do rur. Gatunek stali dla rur to S355J2H. Prosimy o potwierdzenie

ODPOWIEDZI:

Ad. 1. Zakres robót przewidzianych do realizacji w ramach zadania jest jednoznacznie i precyzyjnie określony w przedmiarach - zgodnie z treścią zapytania, w opisie technicznym (będącym integralną częścią projektu) przedstawiono rozdział prac i przypisanie ich do konkretnych procesów budowlanych. Tak przedstawiony opis rozdziału zakresu robót jest w pełni czytelny i miarodajny dla prawidłowej wyceny robót.

Ad. 2.

- a) Dopuszczalne jest stosowanie rur z szwem spiralnym, rury z szwem podłużnym nie są preferowane do pogrążania dynamicznego (tak jak w analizowanym przypadku)
- b) Dla potrzeb budownictwa hydrotechnicznego produkowane są pale rurowe o długości znacznie przekraczającej projektowane dalby kotwiące
- c) W przypadku rur stalowych aktualnie obowiązującą normą jest PN/EN 10210-1/2
- d) z punktu widzenia konstrukcyjnego parametrem wiodącym dla materiału z którego mają być wykonane rury jest określenie minimalnej granicy plastyczności - w analizowanym przypadku to 355 MPa - w związku z tym jako kryterium doboru gatunku należy traktować jako wiodący właśnie ten parametr, klasa wykonania wyrobu (Jx) ma trzeciorzędny charakter.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża:

- **Termin składania ofert – 19.09.2018r do godz. 10:50**
- **Termin otwarcia ofert – 19.09.2018r o godz. 11:00**

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

KIEROWNIK
Selekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Monika Sarach

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faxem na nr tel. 058 32 14 810.

Wyk. w 1 egz.:
strona internetowa: www.pomorska.policja.gov.pl,
przesłano faksem, emailem do Wykonawców
Podpisany oryginał dokumentu znajduje się u Zamawiającego.

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Selekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl