

108 1:47: _____
Znak sprawy 75/2018
Cp.2380.1-75/2018

Gdańsk, dnia 29-08-2018

.....
..... wg rozdzielnika

dotyczy: przetarg nieograniczony na zapewnienie obsługi serwisowej dla eksploatowanych systemów zasilania gwarantowanego zlokalizowanych w węzłach POL20, POL35 i POL300 sieci OST112

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BZP 609089-N-2018 z dnia 27-08-2018

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi.

PYTANIA;

Nr1 Dotyczy zadań od 1 do 6.

Czy naprawa uszkodzonego urządzenia (sterownika, modułu EPL, łącznika, inwertora, prostownika, wentylatora) ma się odbywać na obiekcie, czy Zamawiający dopuszcza naprawę warsztatową w siedzibie Wykonawcy ?

W tym drugim wariantcie Zamawiający demontuje urządzenie z obiektu, pakuje i wysyła pocztą kurierską do Wykonawcy (na koszt Wykonawcy). Po naprawie Wykonawca odsyła Zamawiającemu urządzenie, które Zamawiający montuje w siłowni na obiekcie.

Jeżeli dopuszczalna jest naprawa w siedzibie Wykonawcy, to jak liczony będzie termin wykonania usługi ?

Nr 2 Dotyczy zadania 7.

Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia diagnostyki siłowni na obiekcie, czy dopuszcza diagnostykę zdalną np. telefoniczną, mailową ?

ODPOWIEDZI;

Ad. 1

Naprawa uszkodzonego elementu odbywała się będzie każdorazowo w siedzibie Wykonawcy. Zamawiający zdemontuje urządzenie z obiektu, zapakuje i wyśle pocztą kurierską do Wykonawcy (na koszt Wykonawcy).

Po naprawie Wykonawca odeśle Zamawiającemu urządzenie, które Zamawiający zamontuje w siłowni na obiekcie.

Termin wykonania takiej usługi, zgodnie z Pkt. 2.2) OPZ, wynosi 7 dni roboczych od chwili otrzymania przez Wykonawcę uszkodzonego urządzenia.

Ad. 2

Diagnostyka siłowni ma mieć miejsce na obiekcie w terminie, zgodnym z Pkt. 2.2) OPZ, 72 godzin od zgłoszenia.

Diagnostyka nie jest naprawą. Wynikiem diagnostyki będzie protokół jednoznacznie wskazujący uszkodzone elementy siłowni.

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku
Monika Sarach
Monika Sarach

- przesłano Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz zamieszczono na stronie:
www.pomorska.policja.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul Biskupia 23, tel. (58) 3214817, (58) 3214945, (58) 3214946 fax (58) 3214810
e-mail
zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl