


- 1 Zawór gazowy DN40 – 2 szt.
- 2 Filtr gazu DN40 – 1 szt.

Zestaw składający się z gazowej absorpcyjnej pompy ciepła oraz kondensacyjnego kotła gazowego. Moc nominalna zestawu 72,7 kW, efektywność spalania gazu 152%. – 1 szt.

<div><div></div><div><div>www.ineon.net.pl</div><div>neon@ineon.net.pl</div></div><div><div>Częstochowa, ul. Bór 180</div><div>42-202 Częstochowa</div><div>tel./fax: +48 +34 3245161</div></div></div>			
Investor:	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk		
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY		
Branża:	Sanitarna		
Temat:	Budowa odcinka zewnętrznego wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby gazowej pompy ciepła oraz zewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej pompę ciepła dla budynku Komisarzatu Policji w Rumii, 84-230 Rumia, ul. Derdowskiego 43, dz. nr 723, obręb Rumia 18 w ramach zadania pn. „Termomodernizacja obiektów służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.		
Projektował:	mgr inż. Wojciech Norbertciak	SLK1372P/POWS/06	specjalność sanitarna
Sprawdził:	mgr inż. Jacek Płoszaj	SLK4547/POOS/12	specjalność sanitarna
Rozwinięcie instalacji gazowej			Skala :-:- Nr rysunku ZZ