

Komendant Wojewódzkiej Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
znak sprawy – 89/2018
Cp.2380.1-89/2018

Gdańsk, dnia 28 września 2018 roku

.....
..... wg rozdzielnika.....
.....

Dotyczy: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

***NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ
POLICJI W MALBORKU PRZY ULICY GEN DE GAUELLE'A 3***

ogłoszenie o zamówieniu BZP 620419-N-2018 z dnia 21.09.2018r.

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęło nw. pytanie, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

Pytanie nr 1

Z uwagi na przyjęte wynagrodzenie kosztorysowe prosimy o potwierdzenie iż przedmiary są podstawą wyceny i Wykonawcy nie mogą zmieniać przedmiarów, w tym dodawać i usuwać pozycji oraz zmieniać ilości.

Pytanie nr 2

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej branży teletechnicznej.

Pytanie nr 3

Prosimy o informację czy w przypadku zaoferowania skrócenia terminu o 60 dni wykonawca powinien zmodyfikować treść punktu 12 w formularza ofertowego z „12 miesięcy” na „10 miesięcy”.

Pytanie nr 4

Prosimy o zamieszczenie rysunków krat otwieranych (poz. 30 i poz. 50 przedmiaru budowlanego). Ewentualnie prosimy o potwierdzenie, iż zamontowane powtórnie mają być istniejące kraty.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1

Przedmiary są podstawą wyceny i Wykonawcy nie mogą zmieniać przedmiarów, w tym dodawać i usuwać pozycji oraz zmieniać ich ilości.

Ad. 2

Branża teletechniczna nie posiada żadnej dokumentacji projektowej, wycenę należy dokonać wyłącznie w oparciu o załączony przedmiar inwestorski.


Ad. 3

Zamawiający Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku na etapie podpisania umowy dostosuje termin wykonania przedmiotu zamówienia uwzględniając termin skrócenia realizacji zamówienia zaoferowany w ofercie.

Ad. 4

Należy zdemontowane kraty po oczyszczeniu, zabezpieczeniu antykorozyjnym i dwukrotnym malowaniu zamontować ponownie.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Monika Sarach

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma na adres e-mail (podano w stopce pisma).

Wyk. w 1 egz.:

Zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl,

Przesłano na adresy email Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

Podpisany oryginał dokumentu znajduje się u Zamawiającego.