



Komendant Wojewódzkiej Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
znak sprawy – 89/2018
Cp.2380.1-89/2018

Gdańsk, dnia 4 października 2018 roku

.....
..... wg rozdzielnika.....
.....

Dotyczy: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ
POLICJI W MALBORKU PRZY ULICY GEN DE GAUELLE'A 3

ogłoszenie o zamówieniu BZP 620419-N-2018 z dnia 21.09.2018r.

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęło nw. pytanie, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

1. W projekcie branży elektrycznej na rysunku 23 p.n.: "Rozmieszczenie opraw - II PIĘTRO" na legendzie jest oprawa pod symbolem "22" p.n.: "BERTHA OPRAWA LED 30W (do szynoprzewodu)." Brak tej oprawy w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie lub wyjaśnienie, która pozycja przedmiaru dotyczy tej oprawy, jeżeli oprawa ta jest do zabudowy.
2. W przedmiarze dot. instalacji elektrycznej poz. nr 93 działu nr 2.1 jest montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED. Bardzo proszę o podanie bardziej szczegółowych danych dotyczących oprawy, tj. strumień świetlny, moc oprawy itd.
3. W przedmiarze dot. instalacji elektrycznej brakuje opraw awaryjnych o symbolach: VN15, VN35, XN10, XN30, ON30, Y5, Y6, Y8 natomiast występują one w projekcie. Proszę o uzupełnienie przedmiaru jeżeli oprawy są do zabudowy. Na przykład opraw o symbolu Y5 naliczyliśmy na schematach dotyczących rozmieszczenia opraw awaryjnych aż 70 szt., a nie ma ich w przedmiarze. Jeżeli są do zabudowy, proszę o zamieszczenie odpowiednich pozycji w przedmiarze.



ODPOWIEDZI:

Ad.1

Oprawę o symbolu 22 należy uwzględnić w pozycji 30 d.1.1.4 w ilości 4 szt. Wycena ma uwzględniać również koszt szynoprzewodu długości 2m, montowanego natynkowo. W pozycji tej omyłkowo wpisano oprawę o symbolu nr 7, która nie występuje na tej kondygnacji.

Ad. 2

Minimalne wymagane parametry dla oprawy zewnętrznej LED

- moc znamionowa min 90W
- min strumień świetlny 10500 lm
- napięcie zasilające 230V
- aluminiowa obudowa
- Oddawanie barw (CRI) Ra>80
- montaż na wysięgniku rurowym 48-60 mm
- regulowany kąt ustawienia oprawy

Ad. 3

Oprawy o symbolach VN15, VN35, Y6 i Y8 nie zostały ostatecznie użyte w projekcie a występują jedynie w legendzie rysunków. W związku z powyższym nie wchodzi w zakres zamówienia.

Oprawy XN10 oraz XN30 zostały uwzględnione ilościowo w przedmiarze pod symbolem oprawy VN12 i tak należy przyjąć w wycenie (pozycja kosztorysowa 97 d.2.1)

Oprawa Y5 została uwzględniona w przedmiarze w pozycji 104.d.2.1 pod nazwą ARROW N 1h SA/SE. Należy zmienić obmiar tej pozycji z 60 szt. na 71 szt.

Montaż oprawy ON 30 należy uwzględnić w ofercie poprzez dodanie analogicznej dodatkowej pozycji w ilości 11 szt.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku
Monika Sarach

2018.05.14

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma na adres e-mail (podano w stopce pisma).

Wyk. w 1 egz.:

Zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl,

Przesłano na adresy email Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

Podpisany oryginał dokumentu znajduje się u Zamawiającego.